



HAMSTAD

Vi gjør godt inneklima enklere

DRIFTSINSTRUKS

SANDSLI BORETTSLAG VENTILASJONSANLEGG

AGGREGAT: FLEXIT UNI 2-3

HUSK

- 1. AGGREGATET SKAL IKKE STOPPES
(MED UNNTAK VED SERVICE ETC)**
- 2. FILTER SKAL SKIFTES 1-2 GANGER ÅRLIG
(2 STK PLASSERT INNE I AGGREGAT)**

LUFTHASTIGHET

- 3. AGGREGAT KAN FORSERES/ØKES VED:**
 - (1) REGULATOR UTENFOR BAD**
 - (2) FORSERER ANLEGGET TIL MAKS**